

Dotyczy postępowania przetargowego: remont wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia klatek schodowych na LED w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 14

Wykaz zmian treści SWZ:

- V Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
 - a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
 - b) wypełniony formularz oferty – część ogólną stanowiący załącznik nr 4 do SWZ,
 - c) oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
 - d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SWZ,
 - e) wskazanie części zamówienia, których wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom,
 - f) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz przedmiaru robót- załącznik nr 2 do SWZ.
 - g) ~~protokół z dokonanej wizji lokalnej, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.~~

Korekta przedmiaru robót, załącznik nr 2 do SWZ

- Dodatkowy opis pozycji nr 83 przedmiaru robót, załącznik nr 2 do SWZ

Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na LED z wbudowanym modułem oświetlenia awaryjnego (oprawy dwufunkcyjne):

zakres robót:

- wymiana przewodów elektrycznych instalacji oświetleniowej (przewody układane podtynkowo) wraz z wykonaniem uzupełnień tynkarskich,
- wymiana opraw oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących, oprawy oświetleniowe LED z wbudowanym czujnikiem ruchu oraz zmierzchu, moc minimalna 10W z wbudowanym modułem awaryjnym (lampy powinny posiadać certyfikat CNBOP) w obrębie klatki schodowej,
- likwidacja włączników oświetlenia,
- wymiana opraw oświetleniowych w zsykach (wraz z komorą główną)

Z zakresu wyłączone są pomieszczenia piwniczne, w tym główne korytarze piwniczne.

- pozycja kosztorysowa nr 84 (dodatkowa):

wymiana opraw oświetleniowych w głównej komorze zsykowej, w zsykach oraz maszynowni dźwigów:

zakres robót:

- wymiana przewodów elektrycznych instalacji oświetleniowej (przewody układane podtynkowo) wraz z wykonaniem uzupełnień tynkarskich
- wymiana opraw oświetleniowych na LED, oprawy techniczne, min. 8W z wbudowanym wyłącznikiem czasowym.